

Mora MMIX II termostatblandare med duschkitt

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora MMIX II termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar med anslutning c/c 40mm, c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Badkarsblandarna har utloppspip med omkastare för flöde till badkar eller duschslang. Duschblandarna finns med handdusch och takdusch. Blandarna tillverkas av avzinkningshårdiga mässingslegeringar och levereras med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad.

Handelsnamn

331500	MMIX II shower kit 150 c/c
331500.DB	MMIX II shower kit 150 c/c Rosetter
331500.LD	MMIX II shower kit 150 c/c LEED/BREAM-anpassad
331600	MMIX II shower kit 160 c/c
331600.LD	MMIX II shower kit 160 c/c LEED/BREAM-anpassad
331700	MMIX II bath & shower kit 160 c/c
331705	MMIX II bath & shower kit 150 c/c
331705.DB	MMIX II bath & shower kit 150 c/c Rosetter
331800	MMIX II shower system kit 160 c/c
331800.LD	MMIX II shower system kit 160 c/c LEED/BREAM-anpassad
331900	MMIX II shower system kit 150 c/c
331900.DB	MMIX II shower system kit 150 c/c Rosetter
331900.LD	MMIX II shower system kit 150 c/c LEED/BREAM-anpassad
334020	MMIX II shower kit 40 c/c Inlopp ned
334020.LD	MMIX II shower kit 40 c/c Inlopp ned LEED/BREAM-anpassad
334025	MMIX II shower kit 40 c/c Inlopp upp
334025.LD	MMIX II shower kit 40 c/c Inlopp upp LEED/BREAM-anpassad
334030	MMIX II shower system kit 40 c/c inlopp ned
334035	MMIX II shower system kit 40 c/c inlopp upp
334040	MMIX II bath & shower kit 40 c/c Inlopp ned
334045	MMIX II bath & shower kit 40 c/c Inlopp upp



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 1010637_Rev002_MMIX_II_Termostat daterad 2024-10-14

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkningskontroll sker i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora,

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Mora
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	C901212
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5P01669-18, 8P09829 Rev1, 1147979-B, 1147979-C, 1147979-D, 1147979-E, 1147979-A, 1244292-A, 1244292-B rev 1, 1244292-C2 och 1244292-N Rev2 från RISE

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Duschutlopp såväl som badkarsutlopp hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-12-31.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric