

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3932

Utstedt: 29.11.2024

Gyldig til: 01.12.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mora Lynx ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsenter

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktet er også produsert ved fabrikk 1253 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 29.11.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Mora Lynx ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Mora Lynx – art. nr. 344101 og 344101.12
- › Mora Lynx – art. nr. 344151 og 344151.12
- › Mora Lynx – art. nr. 344051, 344051.12, 344051.LD4, 344051.12LD4, 344051.LD3 og 344051.12LD3
- › Mora Lynx – art. nr. 344071, 344071.12, 344071.LD4, 344071.12LD4, 344071.LD3 og 344071.12LD3

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

