



## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 2029500, daterad 2022-10-19 Rev.000.  
Installationsanvisning 2029600, daterad 2022-10-11 Rev.001.  
Installationsanvisning 2030000, daterad 2022-10-11 Rev.001.  
Installationsanvisning 2030500, daterad 2022-10-11 Rev.001.  
Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103, daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
FM Mattsson Mora Group AB samt tillverkningsenhet 912350.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare*	Damixa
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	PO-nr
Typgodkännandets nummer	C900755
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

\*märkning på blandare

## Bedömningsunderlag

Rapporter 1134173-C, 1134173-D, 185712-B och 8P04255A från RISE.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-11-21.

## Giltighet

Giltigt till och med 2027-11-20

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander'.

Martin Tillander