

# Mora Lynx ettgrepps tvättställsblandare

## Innehavare/Utfärdat för

### FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

## Produktbeskrivning

Mora LYNX ettgreppsblandare för tvättställ har inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Blandaren levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutningsmutter G 3/8".

## Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

## Handelsnamn

343001	LYNX tvättställsblandare	Krom
343001.12	LYNX tvättställsblandare	Mattsvart
343001.LD1*	LYNX tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Krom
343001.12LD1*	LYNX tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Mattsvart
343001.LD3**	LYNX tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Krom
343001.12LD3**	LYNX tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Mattsvart

\* Blandaren har ett flöde på 1,5 l/min vid 3 bars tryck och är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.

\*\* Blandaren har ett flöde på 3,0 l/min vid 3 bars tryck och är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 1010815 rev 1 daterad 2024-10-28

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Distributör\*

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsdatum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Mora

Enligt handelsnamn

datum

C901214

†

1002

RISE

\*Märkning på blandare

## Bedömningsunderlag

Rapport 1232408-C, 1250256-B och 1250256-E från RISE.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-11-14.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric