

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3958

Utstedt: 14.11.2024
Gyldig til: 01.12.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mora MMIX II ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver og produsent

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Mora MMIX II ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Mora MMIX II soft – art. nr. 332101, 332101.LD4 og 332101.LD3
- › Mora MMIX II soft – art. nr. 332151, 332151.LD4 og 332151.LD3
- › Mora MMIX II soft care – art. nr. 332111 og 332161
- › Mora MMIX II sharp – art. nr. 332051 og 332071
- › Mora MMIX II style – art. nr. 332001 og 332021
- › Mora MMIX II soft – art. nr. 332116 og 332166
- › Mora MMIX II soft – art. nr. 332118 og 332156
- › Mora MMIX II soft – art. nr. 332152, 332153 og 332154
- › Mora MMIX II – art. nr. 332201 og 332251
- › Mora MMIX II – art. nr. 333092
- › Mora MMIX II soft – art. nr. 332105 og 332155

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

